



Legenda:

- | | |
|---|---|
| I - ogranicznik przepięć typu II
1 - DG M TNS 255 | VI - wyłącznik nadprądowy 1 - biegunowy
6 - S 301 B-10 |
| II - rozłącznik 3 + N - biegunowy
2 - FR 304 125 A | VII - przekaźnik bistabilny
7 - PB 301-230 |
| III - wyłącznik nadprądowy 3 - biegunowy
3 - S 303 B-6 | VIII - wyłącznik nadprądowy 1 - biegunowy
8 - S 301 B-16 |
| IV - Lampki kontrolne
4 - L301, L303, L306 | IX - wyłącznik różnicowo - prądowy
9 - P312 B13-30-AC |
| V - wyłącznik różnicowo - prądowy
5 - P304-25-30-AC | X - rozdzielnica podtyrkowa
3-rzędowy, 54 moduły
10- typu Ekinoxe TX 3 x 18 |

Nazwa: Roźmieszczenie urządzeń w tablicy rozdziałczej T. P.			Obiekt : Przebudowa II i III kondygnacji budynku nr 2 GORD na potrzeby Oddziału sanatoryjnego dla dorosłych 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5	
Skala: -/-	Data: VI.2009 r	Rys. nr. 6	Projektował : inż. Stanisław Pięta Upr. Nr MAP/0245/PWOE/04	
Inwestor: Górnosłański Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Adama Szebesty ul. Dietla 5 34-700 Rabka Zdrój			Sprawdził: inż. Tomasz Miodek Upr. Nr MAP/0053/PWOE/03	
			Licencja:2008-08-26/SD/1117/PUUEL-PRO	Podpis