



- 1 - Centralka sterująca z kontrolą obwodu zasilania
- 2 - Przycisk alarmowy
- 3 - Przycisk przewietrzania
- 4 - Siłownik
- 5 - Czujka dymu

Połączenia i uruchomienie wykonać wg. DTR Dostawcy

Nazwa: Uproszczony schemat sterowania oddymianiem			Objekt : Przebudowa II i III kondygnacji budynku nr 2 GORD na potrzeby Oddziału sanatoryjnego dla dorosłych 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5	
Skala: -/-	Data: VI.2009 r	Rys. nr. 25	Projektował : inż. Stanisław Pięta Upr. Nr MAP/0245/PWOE/04	
Inwestor: Górnśląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Adama Szebesty ul. Dietla 5 34-700 Rabka Zdrój			Sprawdził: inż. Tomasz Miodek Upr. Nr MAP/0053/PWOE/03	
			Licencja:2008-08-26/SD/1117/PUUEL-PRO	Podpis