

L1; L2; L3; N 230/400V

Q - 9
P 312
B16-30-AC

Q - 10
P 304
25-30-AC

L1; L2; L3;

F - 24



F - 25



F - 26



F - 27



F - 28



F - 29



N

PE

YDY 3x2,5 mm²

YDY 3x2,5 mm²

YDY 3x2,5 mm²

YDY 3x2,5 mm²

YDY 3x2,5 mm²

Zasilanie
inst. telewizyjnej
P = 2,0 kW

Łazienka
Obwód nr 1
P = 1,0 kW

Łazienka
Obwód nr 2
P = 1,0 kW

Łazienka
Obwód nr 3
P = 1,0 kW

Łazienka
Obwód nr 4
P = 1,0 kW

Łazienka
Obwód nr 5
P = 1,0 kW

Łazienka
Obwód nr 6
P = 1,0 kW

Nazwa:

**Schemat ideowy tablicy
T-1 IV część**

Skala:

-/-

Data:

VI.2009 r

Rys. nr.

10

Objekt: **Przebudowa II i III kondygnacji budynku
nr 2 GORD na potrzeby
Oddziału sanatoryjnego dla dorosłych
34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5**

Projektował:

inż. Stanisław Pięta Upr. Nr MAP/0245/PW/OE/04

Sprawdził:

inż. Tomasz Miodek Upr. Nr MAP/0053/PW/OE/03

Licencja: 2008-08-26/SD/117/PUUEL-PRO

Podpis

WXL 4x24

TN-S

Szybkie wyłączenie